



SAIDA 2
N. PERSONAS: 254
HIPOTESIS: BLOQUEO: 397
LMA: 40M

SAIDA 1
N. PERSONAS: 143
HIPOTESIS: BLOQUEO: 397
LMA: 41M

| LEYENDA | |
|---------|---------------------------------|
| | PULSADOR DE INCENDIOS |
| | CUADRO ELÉCTRICO |
| | EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO ABC |
| | EXTINTOR DE INCENDIOS CO2 |
| | SIRENA INTERIOR DE INCENDIOS |
| | SIRENA EXTERIOR DE INCENDIOS |
| | RECORRIDO DE EVACUACIÓN |
| | ELEMENTO DE RIESGO ESPECIAL |
| | BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN |

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE PABELLÓN DEPORTIVO

| | |
|---|--|
| localización: rúa Tobal S/N, parroquia de Darbo, Concello de Cangas, Pontevedra | fecha: abr 2010 |
| promotor: Concello de Cangas | escala: A1_1:100 |
| plano: protección contra incendios | nº plano: CPI01 |
| basamento: arquitectura e ingeniería s.l.p. | arquitecto: susana rodríguez paz |

